

162300100440

西昌市疾病预防控制中心

检测报告书



受检单位: 西昌市医院 (本部)

送检单位: 西昌市医院 (本部)

联系方式: 西昌市顺河路

样品名称: 医院污水

检测单位 (印章):



西昌市疾病预防控制中心
结 果 说 明 书

样品名称	医院污水	商标	无
受检单位	西昌市医院（本部）	检验类别	委托检测
受检单位地址	西昌市顺河路	采样地点	/
送检单位	西昌市医院（本部）	规格/包装	采样袋、无菌袋
受理编号	Y-2021-06-0025	样品性状	液体
采样单位	西昌市疾病预防控制中心	样品数量	500mL*2
采/送样人	黄蓉蓉、叶玉芳	收样日期	2021.06.02
实验室名称	西昌市疾病预防控制中心	检验开始日期	2021.06.02
实验室地址	西昌市月海路二段 127 号	检验完成日期	2021.06.07

一、限值依据:

GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》

二、结果说明:

该样品所检测 1 类项目均符合 GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》的要求。（检测结果见检测报告书。（附后））

（以下空白）

备注：本检测结果仅对受检样品的本次检测有效

编制：张庆

审核：丁艳

批准：[Signature]

日期：2021.06.07

日期：2021.06.10

日期：2021.06.23

职务：中心副主任

西昌市疾病预防控制中心

检测项目及检测结果

检验结果:

项目	单位	测定结果	限值	检验依据	备注
1 类项目					
霍乱弧菌	——	未检出	不得检出	《霍乱防治手册》卫生部第六版	
志贺氏菌	——	未检出	不得检出	GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录 C	
沙门氏菌	——	未检出	不得检出	GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录 B	
粪大肠菌群	MPN/L	未检出	有预处理系统 5000, 无预处理系统 500	GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录 A	
2 类项目					
化学需氧量	mg/L	37	——	HJ 828-2017 重铬酸盐法	
总砷	mg/L	0.003	——	GB/T 5750.6-2006 氢化物原子荧光法	
PH	——	6.22	——	GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法	
总汞	mg/L	0.00070	——	GB/T 5750.6-2006 原子荧光法	
总镉	mg/L	<0.002	——	GB/T 5750.6-2006 无火焰原子吸收分光光度法	
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	——	GB/T 5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法	
总铅	mg/L	<0.01	——	GB/T 5750.6-2006 无火焰原子吸收分光光度法	
六价铬	mg/L	<0.004	——	GB/T 5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法	
色度	度	<5	——	GB/T 5750.4-2006 铂-钴标准比色法	
总氰化物	mg/L	<0.002	——	GB/T 5750.5-2006 异烟酸-巴比妥酸分光光度法	

(以下空白)